

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, którego dyrektorem jest Pani Anna Dzida.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/223/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w dniu 26-10-2017 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący komisji : Stanisław Pile

Członek komisji: Marcin Karczewski

Członek komisji: Janusz Beer

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 3 z dnia 23-10-2017 r.

Kontrolą objęto: remont dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Przyjęcie informacji o przeprowadzonym remoncie od Dyrektora Ośrodka Kultury.
2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą remontu.
2. Przegląd wykonanego remontu.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Remont dachu, pod nazwą: „Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu” wykonany został zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Jedyna uwaga komisji, dotyczyła niedopełnienia formalności ujętych w karcie

gwarancyjnej na blachodachówkę. Niewykonanie tych formalności skutkować będzie utratę dziesięcioletniej gwarancji na blachodachówkę.

Komisja zauważyła, iż udzielająca wyjaśnień i informacji Pani Dyrektor Anna Dzida jest doskonale zorientowana we wszystkich pracach budowlanych, jakie zostały wykonane w trakcie remontu dachu.

Kompletna dokumentacja dotycząca wyżej opisanego remontu znajduje się u Dyrektora Ośrodka Kultury.

Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu

.....
.....
.....

Protokół pokontrolny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 (dwie) ponumerowane strony.




Podpisy osób kontrolujących


.....

.....

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej



.....


Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
tel. 67 259 50 23, fax 67 259 59 50
NIP: 7651459654, REGON 570294365

Mirosławiec 3 listopad 2017 r.